schemat zbrojenia skala 1:25

Uwagi:
1.) ścianki czołowe wykonać w.g. katalogu Przepusty drogowe-typowe elementy przepustów drogowych wyd.M.K i C.Z.D.P opr. W.B.S i P.T.D i L 1982r
2.) beton wykonać zgodnie z normą PN-EN 206-1 .













FUNDAMENT BETON C20/25					ścianka				
SCIANKA WLOT-WYLOT BETON C25/30					2	12	260	14	36,4
zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania					2.1	12	82	2	1,64
jednego wlotu-wylotu ściankowego					2.2	12	56	2	1,12
					2.3	12	44	2	0,88
nr pręta	Ø	długość pręta	ilość prętów	A-III N B500SP	2.4	12	40	1	0,4
	/mm	/cm/	/szt/	/mb/	3	12	302	6	18,12
fundament					3.1	12	114,5	4	4,58
1	12	238	14	33,32	3.2	12	100,5	4	4,02
1.1	12	178	2	3,56	3.3	12	93,5	4	3,74
1.2	12	158	2	3,16	3.4	12	91	4	3,64
1.3	12	146	2	2,92	3.5	12	92,5	4	3,7
1.4	12	142	1	1,42	3.6	12	97,5	4	3,9
3	12	302	10	30,2	3.7	12	108,5	4	4,34
4	12	36	22	7,92	4	12	36	24	8,64
				82,5					95,12
długość		/mb/		82,5	długość			/mb/	96,12
masa 1mb		/kg/1mb/		0,89	masa 1mb			/kg/1mb/	0,89
masa całkowita		/kg/		73,4	masa całkowita			/kg/	85,54

nr 1.1 Ø12 L=178 co 15cm szt. 2



nr 1.2 Ø12 L=158 co 15cm szt. 2



nr 1.3 Ø12 L=146 co 15cm szt. 2



nr 1.4 Ø12 L=142 co 15cm szt. 1



nr 2.3 Ø12 L=44cm co 15cm szt.2



nr 2.4 Ø12 L=40cm co 15cm szt.1



Inwestor	Wójt Gminy Terespol Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 Kobylany 21-540 Małaszewicze				
Obiekt	Budowa drogi wraz z przebudową linii energetycznej w Podolance gm. Terespol				
Nazwa rysunku	Przepust w km 0+201,36- zbrojenie				
x	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	Skala
Projektant	mgr inż. E. Celiński	LUB/0001/ POOD/04	05.2023 r		1:25
Sprawdził	mgr inż. K. Kapturkiewicz	858/BP/98	05.2023 r		Nr rys. 4d