

Zamawiający:

Gmina Terespol

Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,

Kobylany, 21-540 Małaszewicze

NIP: 537 23 33 717, REGON: 030237470

INFORMACJA O ZAPYTANIU WYKONAWCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP, ogłoszenie nr 2025/BZP 00231822/01 z dnia 15.05.2025 r. na wykonanie zadania pn.: „**Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Polatyczach**”.

Urząd Gminy Terespol informuje, że w dniu 20.05.2025 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy następującej treści:

1. „Wnoszę o podanie grubości nawierzchni na zjazdach z kruszywa łamanego”

Odpowiedź:

Grubość warstwy nawierzchni na zjazdach po zagęszczeniu z kruszyw niezwiązanych 0/31,5 mm wynosi 20 cm.

Z up. Wójta

Danuta Wowczeniuk
Sekretarz Gminy