

I-IM.7011.3.2025.AD

Kobylany 2 czerwca 2025 r.

**Zamawiający:**

**Gmina Terespol**

**Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,**

**Kobylany, 21-540 Małaszewicze**

**NIP: 537 23 33 717, REGON: 030237470**

## INFORMACJA O ZAPYTANIU WYKONAWCY

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP, ogłoszenie nr 2025/BZP 00234917/01 z dnia 16.05.2025 r. na wykonanie zadania pn.: „Dostawa mebli oraz innego wyposażenia do budynku GCKiS w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu – etap I”.

Urząd Gminy Terespol informuje, że w dniu 1czerwca 2025 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy następującej treści:

1. „Pytanie do poz. 108. Łóżko 1-osobowe

W opisie znajdują się zapisy dot. frontów, blatów, korpusów i uchwytów.

Proszę o weryfikację informacji.”

2. „Poz. 109. Materac 90x200

W tej pozycji znajduje się także opis konsoli.

Proszę o weryfikację, co jest przedmiotem zamówienia w tej pozycji i korektę.”

Odpowiedź:

Jest w załączniku nr 1 do SWZ:

Pokoje hotelowe (7 pokoi 2 os.)			
108.	Łóżko 1-osobowe	- wolna przestrzeń pod łóżkiem lub łóżko na nóżkach - rama dedykowana do materaca 90x200 cm - wymiary łóżka - szerokość około 94 cm, długość około 204 cm, wysokość min. 40 cm - kolor frontów, blatów i korpusów: orzech (pasujący do drzwi wejściowych w pokojach hotelowych) - uchwyty w kolorze srebrnym	14
109.	Materac 90x200	- twardość H3 - wysokość min. 15 cm 7x Konsola hotelowa/toaletka hotelowa - na dwóch nogach z płyty meblowej i łączącej je płyty meblowej w tylnej części konsoli - na blacie na całej długości blenda/ listwa zapobiegająca spadaniu odłożonych rzeczy (wysokość listwy około 10 cm)	14

		- wymiary - szerokość około 100 cm, głębokość około 45 cm, wysokość około 75 cm - kolor frontów, blatów i korpusów: orzech (pasujący do drzwi wejściowych w pokojach hotelowych)	
--	--	---	--

Powinno być:

<b>Pokoje hotelowe (7 pokoi 2 os.)</b>			
108.	Łóżko 1-osobowe	- wolna przestrzeń pod łóżkiem lub łóżko na nóżkach - rama dedykowana do materaca 90x200 cm - wymiary łóżka - szerokość około 94 cm, długość około 204 cm, wysokość min. 40 cm - kolor frontów i korpusów: orzech (pasujący do drzwi wejściowych w pokojach hotelowych)	14
109.	Materac 90x200	- twardość H3 - wysokość min. 15 cm	14

Zamawiający zmienił treść załącznika nr 1 i nr 3a w poz. 108 oraz w poz. 109.

  
 Z up. Wójta  
 Bogdan Daniluk  
 Z-ca Wójta