

Zamawiający:

Gmina Terespol

Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,

Kobylany, 21-540 Małaszewicze

NIP: 537 23 33 717, REGON: 030237470

INFORMACJA O ZAPYTANIU WYKONAWCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP, ogłoszenie nr 2025/BZP 00580816/01 z dnia 05.12.2025 r. na wykonanie zadania pn.: „**Dostawa telebimu 4 m x 6 m do sali widowiskowej w budynku GCKiS w ramach zadania pn. „ Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu – Etap I”**”.

Urząd Gminy Terespol informuje, że w dniu 11.12.2025 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy następującej treści:

„Szanowni Państwo, Punkt 4. z OPZ "4. SPECYFIKACJA dla MONTAŻU TELEBIMU 1. Telebim zamontowany na stałe 0,70 m nad podłogą sceny. Montaż konstrukcji wsporczej telebimu na statywie dedykowanym do montażu stałych telebimów czy ekranów LED. 2. Konstrukcja wsporcza (słupki, wsporniki) dla ekranu systemu telebimu o wysokiej rozdzielczości powinna zapewniać stabilność posadowienia, bezpieczeństwo i ochronę przed upadkiem. Zabezpieczenie powinno obejmować możliwość upadku w każdym możliwym kierunku. 3. Konstrukcja wsporcza telebimu musi posiadać karty katalogowe oraz certyfikaty CE dla poszczególnych elementów składowych oferowanego rozwiązania. Telebim jako całość konstrukcji może być dodatkowo podwieszany do kratownicy scenicznej QUADRO 400 (rura główna 50 mm x 3 mm, rury poprzeczne 20 mm x 2 mm) jako zabezpieczenie upadku." Proszę o doprecyzowanie, co Zamawiający posiada i co oczekuje od Wykonawcy. Jeśli ekran ma być tylko podwieszany do sufitu na "belkach/statywie", zazwyczaj nie potrzebuje konstrukcji wsporczych. Ewentualnie proszę o dołączanie zdjęć miejsca montażu.??”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Rozdział 4 ust. 1 pkt 2 SWZ i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, ekran musi być zamontowany na statywie dedykowanym do montażu stałych telebimów 0,7 m nad podłogą sceny.

Zamawiający **dopuszcza możliwość dodatkowego** podwieszenia do kratownicy ale nie jako elementu nośnego lecz wyłącznie jako zabezpieczenie przed upadkiem. Konstrukcją nośną ma być dedykowany statyw zamontowany na scenie.

Z up. Wójta

Bogdan Daniluk
Z-ca Wójta