

Zamawiający:

Gmina Terespol

Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,

Kobylany, 21-540 Małaszewicze

NIP: 537 23 33 717, REGON: 030237470

INFORMACJA O ZAPYTANIU WYKONAWCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP, ogłoszenie nr 2026/BZP 00386805/01 z dnia 2026-08-11 r. na wykonanie zadania pn.: **„Przebudowa drogi gminnej nr 121048L w Kolonii Dobratycze”**

Urząd Gminy Terespol informuje, że w dniu 12.08.2026 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy następującej treści:

„W przedmiarze robót poz. 17 grubość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S wynosi 4 cm, zaś w materiałach do zgłoszenia oraz na przekrojach normalnych jest mowa o grubości 5 cm takiej warstwy. Prosimy o spójną informację”.

Odpowiedź:

Zgodnie z materiałami do zgłoszenia oraz przekrojami normalnymi grubość warstwy ścieralnej powinna wynosić 5 cm. W przedmiarze robót omyłkowo wpisano grubość 4 cm.

Prawidłowa grubość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S wynosi 5 cm.

Z up. Wójta
Bogdan Daniluk
Złota Wójta