

ZENON SZOŁUCHA

ul. Łomaska 68, 21-500 Biała Podlaska | zenon.szolucha@gmail.com | NIP: 537-100-33-37

TOM 2 Egz. Nr 1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR	Wójt Gminy Terespol Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 21-540 Małaszewicze
NAZWA INWESTYCJI	Budowa ul. Nadbużańskiej wraz z przebudową linii energetycznych nN w m. Neple gm. Terespol, na działce o numerze ewidencyjnym: 167, 180 i 183 obr. 0020 Neple, jedn. ewid. 060116_2 Terespol
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Przebudowa elektroenergetycznej oświetleniowej sieci kablowej nN eksploatowanej przez gminę Terespol. w celu usunięcia kolizji z projektowaną budową drogi gminnej na dz. nr 167 i 183 w Neplach gm. Terespol.
ADRES	Neple, nr ewid. działki: 167, 180 i 183 obr. 0020 Neple, jednostka ewid. 060116_2 Terespol.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXVI
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	060116_2.0020.167, 060116_2.0020.180 i 060116_2.0020.183.

Branża: elektryczna

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant:	mgr Zenon Szolucha	541/BP/90	instalacyjno-inżynierska	<i>mgr Zenon Szolucha</i> Upewnienienia budowlane do projektowania, kierowania i nadzorowania z specjalności instalacyjno-inżynierskiej, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr ewid. 541/BP/90

Biała Podlaska, 23 październik 2023r.

SPIS TREŚCI

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	- 1
- Spis zawartości	- 2
- Oświadczenie projektanta	- 3
- Uprawnienia i zaświadczenie projektanta	- 4
1. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	- 7
1.1 Przeznaczenie i program użytkowy	- 7
1.2 Podstawa opracowania	- 7
1.3 Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu	- 7
1.4 Uwagi końcowe	- 8

Biała Podlaska 23.10.2023r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Działając zgodnie z treścią art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, oświadczam, że:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

dla zamierzenia budowlanego

budowy ul. Nadbużańskiej wraz z przebudową linii energetycznych nN w m. Neple gm. Terespol, na działce o numerze ewidencyjnym: 167, 180 i 183 obr. 0020 Neple, jedn. ewid. 060116_2 Terespol, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Osoby biorące udział w opracowaniu projektu:

Projektant: Zenon Szolucha, nr uprawnień budowlanych 541/BP/90.

mgr Zenon Szolucha

Uprawnienia budowlane do projektowania,
kierowania i nadzorowania w specjalności
instalacyjno-inżynierskiej,
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
nr ewid. 541/BP/90

/podpis projektanta, pieczęć/

4
URZĄD WOJEWÓDZKI
(placówka)
w Białej Podlaskiej
Wydział Gospodarki Przestrzennej
5/14/51/90

Biała Podlaska, dnia 2.07. 19 90 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5, u. 2, § 6, u. 4, § 7, i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d
rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
się, że: Obywatel (XX) ZENON EUGENIUSZ SZOŁUCHA
(imię i nazwisko)

technik elektromechanik

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 17.01. 19 60 r. w Sławatyczach

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji

kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - obejmujących instalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i
urządzenia elektroenergetyczne.

(specjalizacja zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 r. MA-BUA/14 22.000 82t.

BN-14 11-84 22.000

Za zgodność kserokopii
z oryginałem dokumentu

mgr Zenon Szolucha

Obywatel ZENON EUGENIUSZ SZOŁUCHA jest upoważniony do:

- 1/ kierowania ,nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci oraz instalacji elektrycznych - obejmujących instalacje elektryczne,napowietrzne i kablowe linie energetyczne,stacje i urządzenia elektroenergetyczne - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych,
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów sieci i instalacji elektrycznych- obejmujących w-w zakres - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Otrzymuje:

- 1/ Ob.Z.E.Szołucha
ul.H.Sawickiej 39
Biała Podl.


- 2/ a/a

z up. Wojewody
mgr inż.arch.Andrzej Rutkowski

m. p.

(podpis i pieczęć)

Za zgodność kserokopii
z oryginałem dokumentu
mgr Zenon Szolucha



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VTI-STS-1EB *

Pan Zenon Szołucha o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2013/01
adres zamieszkania Łomaska 39, 21-500 Biała Podlaska
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



1. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1. Przeznaczenie i program użytkowy

Inwestorem inwestycji jest Gmina Terespol z siedzibą Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Nadbużańskiej wraz z przebudową sieci wydzielonego oświetlenia gminnego w miejscowości Neple, na działce o numerze ewidencyjnym: 167, 180 i 183 obr. 0020 Neple, jedn. ewid. 060116_2 Terespol pow. bialski.

Powyższe zaprojektowano w drodze gminnej ulicy Nadbużańskiej o nawierzchni gruntowej (dz. nr ewid. 167) w Neplach, tak by nie kolidowało z budową polegającą na utwardzeniu jezdni kostką betonową. Projektowany zakres robót to:

- przebudowa oświetleniowej sieci kablowej nN YKY 5x10 o długości trasy 75m - 80m,
- przestawienie ist. słupów oświetleniowych - 3 szt.,
- wykonanie mufy kablowej przebudowywanej linii kablowej - 1szt..

1.2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Zlecenie Inwestora tj. Wójta Gminy Terespol,
- Dokumentacja projektowa utwardzenia ul. Nadbużańskiej w Neplach,
- Uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, nr GKN.6630.100.2023 z dnia 28.07.2023r. z załącznikiem graficznym,
- Mapy do celów projektowych i inwentaryzacja w terenie,
- Obowiązujące normy, przepisy i standardy techniczne w budownictwie sieci energetycznych.

1.3. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

Zaprojektowano przebudowę elektroenergetycznej oświetleniowej sieci kablowej niskiego napięcia z trzema słupami oświetleniowymi nr 16/6, 16/6/1 i 16/6/2, kolidującej z projektowaną budową drogi gminnej tj. ulicy Nadbużańskiej w Neplach, zasilanej z obwodu nr 3 szafy oświetleniowej SZO Neple 1 zlokalizowanej obok stacji transformatorowej 15/0,4kV ST Neple 1, po działkach nr ewid.: 167, 180 i 183 obr. 0020 Neple, jednostka ewid. 060116_2 Terespol.

Projektowana trasa w/w przebudowy przedstawiona jest na rys. nr 1 tj. projekcie zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych w skali 1:500.

W pierwszej kolejności należy wytyczyć trasę istniejących i projektowanych kabli, zachowując procedury robót według uzgodnionego harmonogramu z Inwestorem usunięcia kolizji, odkopać i przełożyć kable YKY5x10 do nowego wykopu wraz z przestawieniem trzech sztuk fundamentów ze stalowymi słupami oświetleniowymi o wysokości 6m w kierunku granicy działek zgodnie z planem zagospodarowania terenu i załącznikiem z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i tak by zachować odległość min. 0,5m od skraju projektowanej jezdni. Projekt przewiduje konieczność przedłużenia jednego elektroenergetycznego kabla oświetleniowego relacji: słup nr 16/5 i przestawiany słup oświetleniowy nr 16/6 z nowym o długości 2m odcinkiem kabla YKY5x10 poprzez wykonanie przelotowej termokurczliwej mufy kablowej, co przedstawiono na rysunku w niniejszym projekcie budowlanym. Dodatkowo należy przełożyć dwa kable YKY5x10 i wprowadzić do przestawionego słupa nr 16/6 na dz. nr 183 spod projektowanego utwardzenia w rejonie skrzyżowania dróg gminnych tj. dz. nr 167 i 180 w Neplach według uzgodnionego PZT.

Prace kablowe wykonać zgodnie z ustaleniami i obowiązującymi normami PN-76/E-05125, N SEP-E-004 wraz ze zmianami zatwierdzonymi przez Prezesa SEP dnia 24 maja 2019r. N SEP-E-004:2014/A1:2019-05. Przed przystąpieniem do robót trasa kabla winna być wytyczona, a następnie zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetę. Natomiast kable niskiego napięcia po ułożeniu w wykopie przed jego zasypaniem winien być zgłoszony do odbioru etapowego przez upoważnionego pracownika Inwestora.

Budowa ul. Nadbużańskiej wraz z przebudową linii energetycznych w m. Neple gm. Terespol

Po przebudowie według w/w zakresu robót należy wykonać pomiary izolacji przebudowanych kabli, a wyniki pomiarów załączyć do dokumentacji powykonawczej.

Miejsca wykopów doprowadzić do stanu pierwotnego. Dla niniejszego zadania nie wystąpiły materiały z demontażu, które podlegałyby rozliczeniu z ich właścicielem tj. Gminą Terespol.

Po wykonaniu przebudowy, należy zgłosić do odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli Inwestora.


Wszystkie materiały użyte do wykonawstwa winny posiadać stosowne certyfikaty lub deklaracje zgodności.

1.4. Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić użytkowników instalacji podziemnych i stosować się ściśle do warunków wydanych w uzgodnieniach i decyzjach. Opracować harmonogramy robót, projekty organizacji robót w pasie dróg gminnych i wystąpić o decyzje zezwalające na wykonywanie robót. Prace prowadzić z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami oraz przestrzegając przepisów BHP. Z uwagi na istniejące podziemne urządzenia i kable, wykopy w miejscach skrzyżowań i zbliżeń wykonać ręcznie. W czasie prowadzenia robót ziemnych zachować ostrożność ze względu na możliwość napotkania urządzeń podziemnych nie wykazanych na mapach geodezyjnych czy też później uzgodnionych. Trasę istniejących linii kablowych do przebudowy wytyczyć przez uprawnionych geodetów z wykryciem i zaznaczeniem istniejącego innego uzbrojenia podziemnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo przechodniów i ruchu pojazdów na drodze. Prace wykonać zgodnie z decyzjami i wszystkimi uzgodnieniami. Po zakończeniu rozbudowy dokonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z potwierdzeniem w zasobach składnicy Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Po wykonaniu robót obiekt należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

mgr Zenon Szotucha

Uprawnienia budowlane do projektowania,
kierowania i nadzorowania w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej,
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
nr ewid. 541/BP/90




ZENON SZOŁUCHA

ul. Łomaska 68, 21-500 Biała Podlaska | zenon.szolucha@gmail.com | NIP: 537-100-33-37

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR	Wójt Gminy Terespol Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 21-540 Małaszewicze
NAZWA INWESTYCJI	Budowa ul. Nadbużańskiej wraz z przebudową linii energetycznych nN w m. Neple gm. Terespol, na działce o numerze ewidencyjnym: 167, 180 i 183 obr. 0020 Neple, jedn. ewid. 060116_2 Terespol
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Przebudowa elektroenergetycznej oświetleniowej sieci kablowej nN eksploatowanej przez gminę Terespol. w celu usunięcia kolizji z projektowaną budową drogi gminnej na dz. nr 167 i 183 w Neplach gm. Terespol.
ADRES	Neple, nr ewid. działki: 167, 180 i 183 obr. 0020 Neple, jednostka ewid. 060116_2 Terespol.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXVI
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	060116_2.0020.167, 060116_2.0020.180 i 060116_2.0020.183.
SPIS ZAWARTOŚCI	1. Strona tytułowa załączników projektu budowlanego1 2. Uzgodnienie Narady Koordynacyjnej nr GKN.6630.8.2023 z dnia 25.01.2023r., z załącznikiem graficznym.....2 3. Rys. nr 1 – Plan zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej w skali 1:10006 4. Rys. nr 2 – Schemat oświetleniowej gminnej sieci kablowej7

Branża: elektryczna

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant:	mgr Zenon Szolucha	541/BP/90	instalacyjno-inżynieryjna	 Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania i nadzoru nad wdrożeniem w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr ewid. 541/BP/90

Znak sprawy: **GKN.6630.100.2023**z dnia **2023-07-28****PROTOKÓŁ**

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41

w dniu **2023-07-18**Wnioskodawca: **PPHU Zenon Szolucha****Biała Podlaska, Łomaska 68****21-500 Biała Podlaska**

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opis przedmiotu narady:

Nepłe - przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w związku z budową drogi

Przewodniczący narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Urząd Gminy Terespol Kobylany		zawiadomiony, nieobecny
2	EKO-BUG Spółka z o.o. Kobylany ul. Słoneczna 7		zawiadomiony, nieobecny
3	Orange Polska Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta		zawiadomiony, nieobecny
4	Fibee I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w wysogotowie	Mateusz Horbal 2023-07-24 11:30:27	Warunki Techniczne jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze FIBEE I SP Z O.O.: 1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych. 2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE I SP Z O.O. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy

naprawę.

3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń FIBEE I SP Z O.O. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury FIBEE I SP Z O.O. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić FIBEE I SP Z O.O. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury FIBEE I SP Z O.O. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury FIBEE I SP Z O.O. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (FIBEE I SP Z O.O.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne FIBEE I SP Z O.O.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE I SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE I SP Z O.O. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych FIBEE I SP Z O.O., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE I SP Z O.O. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez FIBEE I SP Z O.O., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez FIBEE I SP Z O.O.

8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (FIBEE I SP Z O.O.).


10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do

			FIBEE I SP Z O.O. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.
5	Województwo Lubelskie	Aftyka Andrzej 2023-07-19 08:43:37	LRSS nie została zlokalizowana w zakresie niniejszego opracowania projektowego.
6	Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej	Stepiuk Agnieszka ZDP 2023-07-27 11:44:06	Nie dotyczy drogi powiatowej
7	Zakład Budownictwa Liniowego "Telbiał" Karol Piasecki	Karol Piasecki 2023-08-03 14:13:40	brak uwag
8	HAWE Telekom Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie	Martyna Grzędzicka 2023-07-19 15:28:44	brak uwag
9	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 2023-07-24 14:34:12	brak uwag
10	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Biała Podlaska	Stępniewski Paweł_PGE 2023-07-24 10:28:01	brak uwag

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Bożena Krystyna Serafińska
Data: 2023.08.04 12:59:28 CEST



[illegible][illegible][illegible]

<p>Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.</p>	
<p>Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych</p>	<p>GKN.6640.223.2023</p>
<p>Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie pracy</p>	<p>Starosta Białski</p>
<p>Wykonawca prac</p>	<p>Biuro Geodezyjne GEOPOL Wojciech Sprycha</p>
<p>Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego pozytywny wynik weryfikacji</p>	<p>dn: 03.02.2023r. GKN.6640.223.2023_1</p>
<p>Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac</p>	

Jednostka ewidencyjna 060116_2 Terespol
 Obręb 0003 Kobylany
 skala 1:500
 Układ odniesienia płaski: 2000/24
 Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
 Mapa aktualna na dzień 24.01.2023r, służy do celów projektowych
 wg oznaczenia linii przerywaną koloru zielonego
 Obciążeni służebności nie badano
 Oznaczenie kancelaryjne:
 GKN.6640.223.2023
 Wykonał: Wykonał:
 Białą Podlaska 24.01.2023r. Białą Podlaska 24.01.2023r.

Jednostka ewidencyjna 060116_2 Terespol
 Obręb 0003 Kobylany
 skala 1:500
 Układ odniesienia płaski: 2000/24
 Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
 Mapa aktualna na dzień 24.01.2023r, służy do celów projektowych
 wg oznaczenia linii przerywaną koloru zielonego
 Obciążeni służebności nie badano
 Oznaczenie kancelaryjne:
 GKN.6640.223.2023
 Wykonat: Wykonat:
 Białta Podlaska 24.01.2023r. Białta Podlaska 24.01.2023r.

Jednostka ewidencyjna 060116_2 Terespol
 Obręb 0003 Kobylany
 skala 1:500
 Układ odniesienia płaski: 2000/24
 Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
 Mapa aktualna na dzień 24.01.2023r, służy do celów projektowych
 wg oznaczenia linii przerywaną koloru zielonego
 Obciążeni służebności nie badano
 Oznaczenie kancelaryjne:
 GKN.6640.223.2023
 Wykonat: Wykonat:
 Białta Podlaska 24.01.2023r. Białta Podlaska 24.01.2023r.

Jednostka ewidencyjna 060116_2 Terespol
 Obręb 0003 Kobylany
 skala 1:500
 Układ odniesienia płaski: 2000/24
 Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
 Mapa aktualna na dzień 24.01.2023r, służy do celów projektowych
 wg oznaczenia linii przerywaną koloru zielonego
 Obciążeni służebności nie badano
 Oznaczenie kancelaryjne:
 GKN.6640.223.2023
 Wykonat: Wykonat:
 Białta Podlaska 24.01.2023r. Białta Podlaska 24.01.2023r.

Jednostka ewidencyjna 060116_2 Terespol
 Obręb 0003 Kobylany
 skala 1:500
 Układ odniesienia płaski: 2000/24
 Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
 Mapa aktualna na dzień 24.01.2023r, służy do celów projektowych
 wg oznaczenia linii przerywaną koloru zielonego
 Obciążeni służebności nie badano
 Oznaczenie kancelaryjne:
 GKN.6640.223.2023
 Wykonat: Wykonat:
 Białta Podlaska 24.01.2023r. Białta Podlaska 24.01.2023r.

Jednostka ewidencyjna 060116_2 Terespol
 Obręb 0003 Kobylany
 skala 1:500
 Układ odniesienia płaski: 2000/24
 Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
 Mapa aktualna na dzień 24.01.2023r, służy do celów projektowych
 wg oznaczenia linii przerywaną koloru zielonego
 Obciążeni służebności nie badano
 Oznaczenie kancelaryjne:
 GKN.6640.223.2023
 Wykonat: Wykonat:
 Białta Podlaska 24.01.2023r. Białta Podlaska 24.01.2023r.

Jednostka ewidencyjna 060116_2 Terespol
 Obręb 0003 Kobylany
 skala 1:500
 Układ odniesienia płaski: 2000/24
 Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
 Mapa aktualna na dzień 24.01.2023r, służy do celów projektowych
 wg oznaczenia linii przerywaną koloru zielonego
 Obciążeni służebności nie badano
 Oznaczenie kancelaryjne:
 GKN.6640.223.2023
 Wykonat: Wykonat:
 Białta Podlaska 24.01.2023r. Białta Podlaska 24.01.2023r.

Jednostka ewidencyjna 060116_2 Terespol
 Obręb 0003 Kobylany
 skala 1:500
 Układ odniesienia płaski: 2000/24
 Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
 Mapa aktualna na dzień 24.01.2023r, służy do celów projektowych
 wg oznaczenia linii przerywaną koloru zielonego
 Obciążeni służebności nie badano
 Oznaczenie kancelaryjne:
 GKN.6640.223.2023
 Wykonat: Wykonat:
 Białta Podlaska 24.01.2023r. Białta Podlaska 24.01.2023r.

Jednostka ewidencyjna 060116_2 Terespol
 Obręb 0003 Kobylany
 skala 1:500
 Układ odniesienia płaski: 2000/24
 Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
 Mapa aktualna na dzień 24.01.2023r, służy do celów projektowych
 wg oznaczenia linii przerywaną koloru zielonego
 Obciążeni służebności nie badano
 Oznaczenie kancelaryjne:
 GKN.6640.223.2023
 Wykonat: Wykonat:
 Białta Podlaska 24.01.2023r. Białta Podlaska 24.01.2023r.

